


SKELETON®



RS

MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DEL AGUA.
ELIMINACIÓN BIOFILM Y RESTOS DE TRATAMIENTOS MEDICAMENTOSOS.





ACTIVIDAD

- » Máxima reducción o eliminación de antibióticos existentes en el agua de bebida.
- » Acción detergente y arrastre.
- » Elimina el biofilm.
- » Favorece el consumo de agua durante su uso.

COMPOSICIÓN

Solución acuosa alcalina estabilizada.

MODO DE EMPLEO

- » **SKELETON RS** es un producto puro que requiere ser diluido en el agua para su uso. Por su acción higienizante y su poder alcalino **está contraindicado el uso de biocidas y acidificantes durante el uso de SKELETON RS.**
- » Por su composición, elimina el ciclo de crecimiento de la flora acidófila e inhibe su formación.
- » Por su acción **tensoactiva y de arrastre** se recomienda su uso para la limpieza del sistema de distribución de agua durante el periodo de **vacío sanitario y en presencia de animales.**
- » Un uso adecuado de **SKELETON RS** favorece un correcto mantenimiento higiénico-sanitario de los sistemas de distribución del agua, **elimina el biofilm y la concentración residual de los tratamientos medicamentosos más habituales.**

DOSIS

- » **Tras tratamiento medicamentoso:** 1 litro/1.000 litros de agua.

Inicio del tratamiento: Inmediatamente finalizado el protocolo medicamentoso.

Fin del tratamiento: 24/48 horas tras el inicio del mismo.

- » **Limpieza y mantenimiento higiénico-sanitario del sistema de distribución de agua:**
En presencia de animales:

- Eliminación de restos de tratamiento medicamentoso: dosis 1 litro/1.000 litros de agua. Inicio del tratamiento: Inmediatamente finalizado el protocolo medicamentoso. Fin del tratamiento: 24/48 horas tras el inicio del mismo.

- Prevención de la formación de biofilm: dosis 1 litro/1.000 litros de agua. Tratamiento 24 horas tras el inicio del mismo. La frecuencia viene determinada por la especie productiva, la calidad del agua y el estado de la instalación.

En vacío sanitario: dosis 2 litros/100 litros de agua. Mantener durante 3 horas en el sistema de distribución, vaciar y aclarar. Realizar esta operación sin presencia de animales, durante el vacío sanitario.

APLICACIÓN

La aplicación puede ser manual o automático. Se recomienda sistema de dosificación automático para su uso en presencia de animales.

SKELETON RS, en las concentraciones de uso recomendadas, no afecta a los materiales.

Para más información consulte a su técnico o solicite protocolo de aplicación personalizado.

CALIDAD Y REGISTRO

Producto conforme a las Normas **UNE-EN 896, UNE-EN897 y UNE-EN 1211.**

Producto en cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la **calidad del agua de consumo humano y de la Orden SSI/304/2013 de 19 febrero de 2013**, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de **agua de consumo humano.**